


旁站监理记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp) 光伏电站项目
 编号: JXM9-JL01-PZ004

日期及天气: 2020 年 10 月 17 日 阴	施工地点: 施工现场
旁站监理的部位或工序: 31 号区地桩基础灌注	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工人员 15 人, 机动三轮车一辆。混凝土配合物料充足, 按照实验室配合比拌制, 用振动棒振捣密实, 已按规定留置试块。	
监理情况: 检查二次清孔后的孔深符合要求, 混凝土塌落度与配合比一致, 浇筑施工顺序与施工方案一致, 振捣密实。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员:  日期: 2020 年 10 月 17 日	



