

## 旁站监理记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A04-ZHJL-ZL-002

日期及气候：2020.10.20	施工地点：常熟车饰厂内
旁站监理的部位或工序：箱变基础底板及剪刀梯基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：17：00	旁站监理结束时间：18：00
施工情况：施工人员准备充分，振动棒调试正常，临时电缆线无破损，施工项目管理现场指挥。	
监理情况：基础钢筋绑扎已进行隐蔽验收，商品 c30 混凝土浇筑，塌落度良好，浇筑施工振捣到位。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
总承包单位： 专业工程师： _____ 日期： _____	项目监理机构： 旁站监理人员： _____ 日期： _____

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。