

旁站监理记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：30-NC300601S-LJPZ-043

日期及气候：2021.6.10 多云 24℃~31℃	施工单位：浙江宏鑫电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：龙须光伏区 S3 箱变高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：16:30

施工的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用乐清市金力热缩材料有限公司生产的 35KV 三芯冷缩户内终端，对箱变 ZC-YJLV22-26/35KV-3*120 高压电缆进行制作终端接头。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工人员按照《35KV 三芯交联聚乙烯电缆冷缩终端安装工艺》指导书进行施工，施工工序正确，操作比较规范。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站至施工结束，电缆头制作时工序正确，操作符合《35KV 三芯交联聚乙烯电缆冷缩终端安装工艺》指导书，电缆芯线相色分清，排列整齐，线头压接牢固，安装工艺合格。

发现问题及处理意见：

施工现场垃圾未清理干净，已督促整改。

旁站监理人员（签字）：邵俊兴

2021 年 6 月 10 日