

旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JLPZ-014

日期及气候：2020.11.12, 晴 21℃	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：A线3号塔基浇筑混凝土	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：现场技术管理人员1人，安全管理人员1人，施工人员8人，施工机械一台，振捣棒一台。施工作业单位技术人员对施工人员进行安全技术交底。	
监理情况：施工现场检查钢筋绑扎牢固，规格型号、间距符合设计和规范要求。使用C30商品混凝土：1:1.877:2.667:0.402，现场搅拌。浇筑时混凝土浇筑振捣密实。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 符合相关要求	
承包单位： 质检员：吴峰 日期：2020年11月12日	项目监理单位： 旁站监理人员：宋永武 日期：2020年11月12日

填报说明：

本表有项目监理单位填写，项目监理单位存____份。