

旁站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
 编号：30-NC300601S-JLPZ-032

日期及气候：2020.11.14	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：A5 塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况：本工程采用自拌式砼，自拌使用原材料均经现场检查合格许使用，砼要求强度为C25，自拌比例为每方砼水泥325kg，砂子68kg，石子1250kg，水180kg，砼采用插入式振捣器振捣。 监理情况：经检查施工单位现场负责人现场值班，预检合格，砼浇筑完好，砼浇筑符合施工等及强制性标准要求。	
发现问题： 个别砼浇筑未戴安全帽，习惯性违章。	
处理意见： 加强安全教育，杜绝违章，施工人员必须戴安全帽。	
备注（包括处理结果）： 符合设计和规范要求。	
承包单位： 质检员：吴峰 日期：2020年11月14日	项目监理机构： 旁站监理人员：李斌 日期：2020年11月14日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存____份。