

旁站监理记录表

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TLWH-ZHJL-PZJL-001

日期及天气：2020 年 10 月 19 日

施工单位：湖北东臣泰新能源建设有限公司

旁站监理的部位或工序：箱变基础垫层浇筑

旁站监理开始时间：13: 00

旁站监理结束时间：14: 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1.箱逆变基础垫层浇筑，施工前，我部对各尺寸进行测量，隐蔽工程进行拍照留档。
2. 对现场进行安全、施工技术交底
3. 现场采用商用混凝土（C15 标号），现场施工人数 7 人，4 人管理，一台砼车，一台挖机。



发现的问题及处理情况：

1. 现场施工人员未佩戴安全帽

旁站监理人员（签字）：

[Handwritten signature]



扫描全能王 创建