

旁站记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-009

日期及气候：2021 年 1 月 15 日 晴	施工地点：试验车间
旁站监理的部位或工序：试验车间交流电缆敷设至试验车间车间配电室 6#并网柜	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 施工人员 10 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。  	
监理情况： 1、施工人员到岗,水泵抽电缆沟水设备试用情况良好。 2、核对图纸，根据现场实际长度敷设。 3、穿线时做好电缆头防护，防止浸水。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。	
承包单位：四川胜邦建筑工程有限公司 施工负责人：徐同江 日期：2021 年 1 月 15 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张良军 日期：2021 年 1 月 15 日



扫描全能王 创建