

旁站监理记录表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL—005

日期及天气：2020. 12. 17 晴	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：外线预制舱 10KV 高压电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：2020. 12. 17 上午 8 点 10 分	旁站监理结束时间：2020. 12. 17 上午 10 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 外线预制舱 10KV 高压电缆终端头制作 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u> 1 </u> 人、安装人员 <u> 2 </u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☐ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李双松 2020 年 12 月 17 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。



●○ REDMI NOTE 8
○∞ AI QUAD CAMERA