

# 旁站监理记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日期及气候: 2022 年 02 月 晴 28 日 10℃ - 20℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 打桩地点: 养鸭鱼塘                                                                     |  |
| 旁站监理的部位和工序: 7 区 9 米、6 米管桩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                |  |
| 旁站监理开始时间: 8: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 旁站监理结束时间: 17: 30                                                               |  |
| <p>施工(打桩)情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、高程控制点已测放完成, 并经验收符合要求;</li> <li>2、GPS 定位放点完成, 放点定位准确;</li> <li>3、使用预应力管桩, 技术人员进行了打桩前技术交底;</li> <li>4、打桩现场 1 人看标高, 1 人看水平, 定点 1 人, 扶桩 2 人, 现场负责人 1 人;</li> <li>5、施工机械: 打桩机 1 台, 挖掘机 1 台, 拖拉机 1 台;</li> <li>6、拖拉机将管桩从堆放点运至打桩点, 桩机使用专用的吊钩夹具起吊管桩;</li> <li>7、桩机专用夹具夹紧管桩桩头, 起吊提升到垂直状态, 然后将管桩标准的放到管桩点位, 扶桩人员辅助扶正后, 桩机缓慢施压将桩插入 0.5m 处停止施压, 调正桩身垂直度, 再利用桩机施压缓慢连续压至规定标高, 遇坚硬土层, 桩机开启高频振动装置, 直至压到规定标高;</li> </ol> |  |                                                                                |  |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位人员配备、设备准备已到位;</li> <li>2、核对、检查管桩的型号规格、外观无损伤;</li> <li>3、检查现场技术管理人员、安全员到岗情况, 符合要求;</li> <li>4、管机压桩过程指挥、配合有序, 压桩深度和标高, 符合要求;</li> <li>5、烂泥较深, 要求吊装垂直, 扶桩到位, 保证垂直度;</li> <li>6、压桩现场安全防护工作良好;</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                |  |
| 发现问题:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                |  |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                |  |
| 备注(包括处理结果):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                |  |
| 承包单位: 四川协佳工程设计有限公司<br>无锡镭正能源科技有限公司<br><br>质 检 员: <u>陆 磊</u><br><br>日 期: 2022 年 2 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br><br>旁站监理人员: <u>秦 邦 学</u><br><br>日 期: 2022 年 2 月 28 日 |  |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。