

旁站监理记录表

工程名称：常州新建绿源 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：ZHJL-PZJL-023

日期及天气：2022 年 05 月 28 日晴 20℃ - 24℃		电缆敷设地点：东虹区	
旁站监理部位名称：东虹区箱变电缆电缆敷设			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：17:30	
施工（电缆敷设）情况： 1、现场施工人员 10 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故。 2、电缆敷设前，核对电缆型号、电压、规格符合设计要求。电缆、电线严禁有绞拧、铠装压扁、防腐层断裂、无机械损伤，无起皱、变形，电缆应借助支架、滚轮等辅助工具进行敷设，严禁野蛮拖拽，损伤电缆在电缆、电线始、终端预留足够余量，电缆敷设时，应排列整齐，与其他敷设的电缆不宜交叉。			
监理情况： 1、旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，检查电缆外观无破损，电缆沟底铲平并夯实，并垫有软土及水泥盖板，电缆沟宽、深符合设计要求。 2、旁站人员检查电缆规格型号与设计图一致，查牵引力满足电缆承受最大拉力，全过程尽到旁站职责，督促施工单位规范施工，在旁站中未有影响正常施工。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：常州新建工程设计有限公司 （无锡）能源科技有限公司 质 检 员：陈 磊 日 期：2022 年 5 月 28 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦 邦 宇 日 期：2022 年 5 月 28 日	

填报说明：（本表）由承包机构填写，项目监理单位存 份。



扫描全能王 创建