


## 质量旁站记录

工程名称：增货新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-TJ-A06-037

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 旁站的关键部位、关键程序                                                                                                                                                                                               | 25#26#箱变接地电阻测试                                                                                 | 施工单位   | 四川协佳工程设计有限公司          |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                     | 2022 年 08 月 29 日 09 时                                                                          | 旁站结束时间 | 2022 年 08 月 29 日 10 时 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：                                                                                                                                                                                          | 一、电阻测试仪(电子) 1 台，专业技术人员 2 人；<br>二、对 25#26#箱变及环网电阻测试；<br>三、电阻测试分别为 0.03/0.03/0.181/0.175，符合设计要求。 |        |                       |
| 监理情况：监理全程旁站                                                                                                                                                                                                | 1、电阻测试分别为 0.03/0.03/0.181/0.175，符合设计要求。                                                        |        |                       |
| 发现问题：                                                                                                                                                                                                      | 无                                                                                              |        |                       |
| 处理结果及其它：                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |        |                       |
| 旁站监理人员（签字）： <br>日期：2022.08.29 日  |                                                                                                |        |                       |

注：本表一式一份，项目监理机构



扫描全能王 创建