

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-042

日期：2021年12月13日

施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序：A06、A07、A09 高压电缆耐压试验

旁站开始时间：2021年12月13日18时

旁站结束时间：2021年12月13日22时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、实验人员3人、安全监护人、施工项目部技术负责人到岗。
- 2、施加电压60kv，持续时间30分钟。
- 3、试电前后测量绝缘电阻为：10000M Ω 、10000M Ω
- 4、实验结论：合格

发现的问题及处理情况：

无异常

旁站监理人员（签字）：张良生

2021年12月13日