

旁站记录

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-TJ-A06-003

旁站的关键部位、关键程序	2区现场	施工单位	国电南京自动化股份有限公司
旁站开始时间	2021年1月20日8时	旁站结束时间	2021年1月20日18时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：2区现场管桩施工。现场施工2人员。共计7人。质检员1人。打桩机1台。水准仪1台。现场机械运转正常。设计桩长为7.5米。PHC-A 300×70 预应力混凝土管桩。强度等级为C80。

1. 现场检查桩表面混凝土质量符合要求。表面无裂纹。
2. 桩头保护帽已做防腐处理。桩的数量布置形式及间距符合设计要求。
3. 检查桩位、桩身垂直度、斜度、桩顶标高。

发现的问题及处理情况：



旁站监理人员（签字）：赵明华

日期：2021.01.20

注：本表一式一份，项目监理机构留存。