

旁站记录

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A06-001

旁站的关键部位、关键程序	光伏区2#管桩吊卸	施工单位	国电南京自动化股份有限公司
旁站开始时间	2021年01月18日01时	旁站结束时间	2021年01月18日11时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

光伏区2#管桩吊卸，现场管理人员2名，安全员1名，施工人员5名，现场吊车2台。

1. 检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车4脚枕木均符合要求。
2. 检查该批管桩规格型号合格证有，管桩进场15日报。

发现的问题及处理情况：

1. 现场检查发现有一根管桩节偏，现场要求禁止使用。
2. 现场管桩吊卸施工未拉警戒线、警示牌，我方要求严格按照《安全文明施工标准化规定》实施，施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，杜绝违章作业。

旁站监理人员（签字）：李小平

日期：2021年01月18日

注：本表一式一份，项目监理单位留存。