

旁站记录

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A06-002

旁站的关键部位、关键程序	光伏区2#管桩吊卸	施工单位	国电南京自动化股份有限公司
旁站开始时间	2021年01月20日08时	旁站结束时间	2021年01月20日12时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

光伏区2#管桩吊卸。现场管理人员2名、安全员1名、施以员5名、班组长1名。
吊车25吨。

1. 检查吊钩、吊钩上吊证书、检查吊车钢丝绳、锁扣保险、吊车4个脚轮、均符合要求。
2. 检查该批管桩为材料合格证、规格型号合格、合格证明。

管桩进场150根。

发现的问题及处理情况：

无



旁站监理人员（签字）：李冲

日期：2021.01.20

注：本表一式一份，项目监理机构留存。