

旁站记录

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A06-003

旁站的关键部位、关键程序	光伏区进管柜吊卸	施工单位	国电南京自动化股份有限公司
旁站开始时间	2021年01月22日 7时	旁站结束时间	2021年01月22日 7时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 光伏区进管柜吊卸。现场管理人员2名，安全员1名，施工人员5名，现场吊车25吨。 1. 检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车4脚枕木均符合要求。 2. 检查进管柜规格型号合格证有。			
发现的问题及处理情况： 无  旁站监理人员（签字）：_____ 日期：2021.01.22.			

注：本表一式一份，项目监理机构留存。