

旁站监理记录表

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号:ZHLJL-PZJL-016

日期及气候: 2021.05.20 晴 16℃-28℃	施工地点: 1-5 箱变
旁站监理的部位或工序: 箱变耐压、绝缘试验	
施工情况: 1、试验方案已完成编制、审批,并对作业人员进行了交底。 2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。 3、试验人员上岗证书合格、有效,人证一致。 4、人员组织合理、分工明确。 5、投入设备: 移动电源、变频串联谐振试验设备等小型辅助工具。	
监理情况: 1、测试前工具准备齐全。 2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证。 3、检查施工人员操作证,符合要求。 4、试验区域用围网隔离开。	
发现问题: 试验区未用警戒线隔离。	
处理意见: 现场已落实整改。	
备注 (包括处理结果):	
项目监理机构 : 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  . 日 期: 2021 年 5 月 20 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写,项目监理机构存档