

旁站监理记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：ZHJL-TXCDPZ-004

日期及天气： 2021.01.24 小雨 21/8℃	施工单位：安徽辉能电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：并网柜终端电缆头制作	
旁站监理开始时间：13 时 30 分	旁站监理结束时间：17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用苏州市亚博冷热缩制品有限公司生产的 CSYB/φ25 型户内热缩电缆附件，对 380V-3*70 电缆制作终端接头。施工准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘及防火、防水密封性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。	
	
发现的问题及处理情况： 施工现场垃圾未清理干净，已督促整改。	
旁站监理人员（签字）：	2021 年 01 月 24 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。

但表格整体格式不得变动。