

旁站监理记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目
编号：GFDZJBM30-TJCC-JLPZ-02

日期及气候：2021.12.12 晴，-4° C--4° C	施工地点： 3#车间配电室
旁站监理的部位或工序：0.4KV 低压开关柜安装	
旁站监理开始时间：2021.12.12 08:30	旁站监理结束时间：2021.12.12 16:25
施工情况： 1、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底已完成。 2、安全防护用品符合相关要求。 3、操作人员证件齐全有效。施工现场安全监护人单位。 4、柜体与原配电室柜体接地牢固可靠，焊接长度符合相关要求。 5、柜体与原配电室柜体顶部水平误差小于 2mm，垂直误差 1.5mm，相邻柜边小于 2mm，柜间接缝小于 2mm。	
监理情况： 1、柜体安装符合相关要求。 2、材料、设备合格。 3、监理监督严格按规范施工。	
发现问题：无。	
处理意见：无。	
备注（包括处理结果）：	
施工项目部： 质检员：谢水奎 日期：2021年12月12日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王同存 日期：2021年12月12日

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份



扫描全能王 创建

