

## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-DLNY-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.06.27 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                        |
| 旁站监理的部位或工序: CN2-17#-18#-BN1 高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 旁站监理开始时间: 9:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间: 10:10                              |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗履职;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*400/3*500/3*240;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                              |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                                     |                                              |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司<br>质检员: <u>郝彩彤</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员: <u>贾金忠</u> |
| 日期: 2021 年 06 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日期: 2021 年 06 月 27 日                         |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.06.27    阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                         |
| 旁站监理的部位或工序: 12#-13#-14#、16#-15#-CN1 高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 旁站监理开始时间: 10:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间: 11:20                                                                               |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95/3*240;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                                                               |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                            |                                                                                               |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| <p>施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司</p> <p>质检员: <u>郝彩明</u></p> <p>日 期:    2021   年   06 月   27 日</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>李金亮</u></p> <p>日 期:    2021   年   06 月   27 日</p> |

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.06.28    晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                        |
| 旁站监理的部位或工序: 9#-AN35 高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 旁站监理开始时间: 9:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间: 16:00                              |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                              |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                      |                                              |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| 施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司<br>质检员: <u>郭书明</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员: <u>廖金亮</u> |
| 日 期: 2021 年 06 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日 期: 2021 年 06 月 28 日                        |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.06.28    晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                |
| 旁站监理的部位或工序: 10#-11#-AN35 高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 旁站监理开始时间: 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间: 12:40                                                                      |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                                                      |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <p>施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司</p> <p>质检员: <u>郝维鹏</u></p> <p>日 期: 2021 年 06 月 28 日</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>夏金亮</u></p> <p>日 期: 2021 年 06 月 28 日</p> |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.07.02    阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                   |
| 旁站监理的部位或工序: AN1-4#-3#-2#-1#高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 旁站监理开始时间: 16: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间: 15:30                                         |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95/3*150/3*300;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                         |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                                  |                                                         |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <p>施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司</p> <p>质检员: <u>郝彩助</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>贾金虎</u></p> |



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.07.02    阴                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                        |
| 旁站监理的部位或工序: AN2-6#-7#-5#-8#高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| 旁站监理开始时间: 15: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间: 17:50                                                                              |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95/3*150/3*300;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                                                              |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2、检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3、检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4、检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| <p>施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司</p> <p>质检员: <u>郝彩阳</u></p> <p>日 期:    2021 年    07 月    02 日</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>贾金</u></p> <p>日 期:    2021 年    07 月    02 日</p> |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JXM9-DLNY-007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.07.04    晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                |
| 旁站监理的部位或工序: 49#-50#高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| 旁站监理开始时间: 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间: 18:30                                                      |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗履职;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95/3*150/3*240/3*500;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                                      |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2. 检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3. 检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4. 检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司<br>质检员: <u>郝彩阳</u><br>日期: 2021 年 07 月 04 日                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员: <u>费金忠</u><br>日期: 2021 年 07 月 04 日 |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



## 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目      编号: JXM9-DLNY-008

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 日期及天气: 2012.07.07    晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                |
| 旁站监理的部位或工序: 60#-61#    32#-33#高压电缆耐压试验                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 旁站监理开始时间: 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间: 16:00                                                      |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、试验人员 2 人,安全员 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗履职;</li> <li>2、试验电缆型号: 3*95/3*150/3*240/3*500;</li> <li>3、施加电压 52kV,持续时间 15 分钟;</li> <li>4、试验前后测量绝缘电阻分别为 <math>75G\Omega</math>、<math>80G\Omega</math> ;</li> <li>5、试验结论:合格。</li> </ol> <p>试验设备型号: BXZ-810kVA/270kV 变频串联谐振耐压试验装置, JYC-10kV 绝缘电阻测试仪</p> |                                                                      |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗履职;</li> <li>2. 检查试验设备对比报告报审;</li> <li>3. 检查试验施加电压 52kV, 持续时间:15 分钟;</li> <li>4. 检查试验过程电压有无突变。</li> </ol>                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 施工项目部: 特变电工新疆新能源股份有限公司<br>质检员: <u>郝彩阳</u><br>日期: 2021 年 07 月 07 日                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司<br>旁站监理人员: <u>廖冬冬</u><br>日期: 2021 年 07 月 07 日 |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。