旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目　　编号：JXM9-JLPZ-014

日期及气候：2012.04.26 晴 2℃-15℃	施工地点：　BN1#铁塔
旁站监理的部位或工序：　BN1#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.04.26　13:20	旁站监理结束时间：2021.04.26 17:40

施工情况：

1、施工人员 11 人.
2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑；
3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底；
4、混凝土浇筑过程符合设计要求；
5、设备投入：砼罐车 2 辆、泵车 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。
6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；
7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。

监理情况：

1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全；
2、检查商品混凝土 C30、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求；
3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实；
4、要求木工时刻检查模板，防止涨模；
5、留试块 1 组。

发现问题：无

处理意见：

备注（包括处理结果）：塌落度 180±20

项目监理机构 ：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：[illegible]

日　　期：　2021　年　04 月　26 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份