

旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM9-ZLPZ-140

旁站的关键部位、工序	光伏区 26#箱变常规试验	施工单位	安徽元正新能源电力有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 4 日 12 时 40 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 4 日 13 时 0 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 变比测试仪一台，直流电阻表一只，绝缘电阻测试仪一只，万用表一只；施工人员 6 人，检测人员均持证上岗，检测设备校定合格证书有效，试验按照规范要求进行。 施工管理人员均已到场，施工现场安全设施齐全，工作条件、环境符合要求。			
发现的问题及处理情况： 操作符合要求 旁站人员（签字） <u>秦福寿</u> 日 期 <u>2021</u> 年 <u>12</u> 月 <u>04</u> 日			

注：本表一式一份，监理单位留存。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建