

旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-PZ009

日期及天气：2021年6月23日 晴	施工地点：1#、2#、3#并网点
旁站监理的部位或工序：高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：16:30
施工情况：1、现场施工人数4人，管理人员1人。 2、核相检查，两端相序一致，黄绿红三相对应正确。 3、使用仪器 MODEL3121 型兆欧表编号：1370050 串 联谐振交流耐压设备 160kW 型 4、判断依据 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (GB 50150-2006) 及厂家技术要求 5、结论 符合电气装置安装工程电气设备交接试验标准 (GB50150-2006) 及厂家技术要求合格	
监理情况： 1、检查检测设备合格性。 2、督促严格规范施工及自检。	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：王明军 日期：2021年6月23日	



