

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.08 晴	工程地点：升石岭
旁站监理的部位或工序：灌注基础桩	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：9:30
施工情况： 1. 施工人员 16 人 泵车 1 辆 吊车 2 辆 挖机 1 台 振捣棒 2 台 洗砂机 型号：C15 用量：32m³ 2. 管理人员 安监局 2 人、和、现场监督：振捣手 2 名、振捣洗砂。 3. 洗砂现场监督工作到位，无安全隐患。	
监理情况： 1. 监理单位 2 名。 2. 检查施工人员管理人员到位情况 工具 电钻、电锯。 3. 检查运输车辆商品砼 获得资料 配合比、做坍落度试验。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[Signature] 日期：2021.08.08	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日期：2021.08.08

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。