

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.04 晴	工程地点：升平镇
旁站监理的部位或工序：消防水池垫层	
旁站监理开始时间：6:30	旁站监理结束时间：9:00
施工情况： 1. 施工人员 7 人 泵车 1 辆 罐车 2 辆 搅拌机 1 台 振捣棒 2 台 洗砂石 型号：C15 用量：59m³ 2. 管理人员 安晓电 2 人、和、现场监督：振捣手 2 名、振捣洗砂。 3. 洗砂现场虫工作到位，无虫虫因素。	
监理情况： 1. 监理单位 2 名。 2. 检查施工是否管理人员到位情况无异常。无虫虫。 3. 检查罐车商品砼在泵管材料配合比，做好记录。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：[Signature] 日期：2021.09.04	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日期：2021.09.04

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。