

旁站监理记录表

工程名称：董氏新能源有限公司 1598.67KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-004

日期及天气：2021 年 8 月 21 日 多云	施工单位：浙江苏源电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：用户侧 3*150 交流电缆头终端制作	
旁站监理开始时间：13:50	旁站监理结束时间 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用证书齐全、质量合格的专用热缩终端附件，对 ZRC-YJV-0.6/1KV(3*150+1*70)交流电缆制作终端接头，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。 附现场照片：	
	
发现的问题及处理情况： 现场垃圾较多，立即要求进行了清理。	
旁站监理人员（签字）： 年 月 日	