

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.9.5.晴	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 七区.十一区打桩施工	
旁站监理开始时间: 08:00正	旁站监理结束时间: 17:00正
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员6人, 管理人员1人 2. 施工机械: 挖掘机2辆、夯土机 台, 技术员2人、安全员2人 3. 现场施工情况: (1) 现场采用5米规格混凝土桩强度等级为C30 桩身 是☒ 否☐ 完整无裂纹。桩帽 是☒ 否☐ 无明显锈蚀。 (2) 桩位偏差垂直偏差、高度偏差 是☒ 否☐ 符合要求, 阵列整体偏差 是☒ 否☐ 符合要求 (3) 引孔深度 是☒ 否☐ 符合要求, 引孔直径 是☒ 否☐ 符合要求	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 时金宝	