

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2024.9.12, 晴.	施工单位: 博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 2区	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 19.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 5人, 管理人员 1人 2. 施工机械: 挖掘机 2辆、夯土机 1台, 技术员 1人、安全员 1人 3. 现场施工情况: (1) 现场采用 5米 规格混凝土桩强度等级为 C30, 桩身 是 ☒ 否 ☐ 完整无裂纹。桩帽 是 ☒ 否 ☐ 无明显锈蚀。 (2) 桩位偏差垂直偏差、高度偏差 是 ☒ 否 ☐ 符合要求, 阵列整体偏差 是 ☒ 否 ☐ 符合要求 (3) 引孔深度 是 ☒ 否 ☐ 符合要求, 引孔直径 是 ☒ 否 ☐ 符合要求 正常方西工.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王通	