

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 10. 7	施工单位: 中核集团
旁站监理的部位或工序: 耐张 线液压连接 30# 34# 40#	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员10人, 管理人员1人 2. 施工机械: 技术员1人、安全员1人 3. 现场施工情况: 特殊工作人员 是☒ 否☐ 持证上岗 施工设备 是☒ 否☐ 符合要求 压接工艺 是☒ 否☐ 符合规范要求 压接压力 是☒ 否☐ 达到额定压力值和保持时间与试件保持一致; 压接压接后钢锚外观 是☒ 否☐ 无缺陷; 测量钢锚压接尺寸 是☒ 否☐ 满足$\leq 0.866D+0.2\text{mm}$ 接续管外径;	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 古... (signature)	