

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

编号: ZHJL-PZJL-

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

日期及天气: 2021.10.31. 晴	施工单位: 德新新能源
旁站监理的部位或工序: 主变压器安装 升压站	
旁站监理开始时间: 6:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械及管理人员: 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 是 ☒ 否 ☐ 检查施工单位按照施工方案进行安装; 绝缘油试验记录的签证 是 ☒ 否 ☐ 齐全 控制器身检查时空气相对湿度 (小于 80%) 和露空时间, 芯部检查见证签证 是 ☒ 否 ☐ 齐全 核查主变真空注油及密封试验, 并记录签证 是 ☒ 否 ☐ 齐全 变压器附件安装质量控制 是 ☒ 否 ☐ 齐全 气体继电器检验记录见证签证详见 是 ☒ 否 ☐ 齐全 冷却器密封试验见证签证详见 是 ☒ 否 ☐ 齐全	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王进芳	