

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 陈 2024.12.11	施工单位: 德第新能源
旁站监理的部位或工序: GIS 设备耐压试验	升压站
旁站监理开始时间: 9.00	旁站监理结束时间: 15.20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械及管理人员: 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 是 ☒ 否 ☐ 核查试验设备检验合格; 是 ☒ 否 ☐ 确认试验程序和现场试验电压; 是 ☒ 否 ☐ 检查现场试验设备和试验接线, 检查过电压保护装置的设置和保护电压值; 是 ☒ 否 ☐ 参与试验过程, 确认试验电压和试验时间, 确认试验结果; 是 ☒ 否 ☐ 检查试验过程中安全措施是否到位。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王道贵	