

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 兰溪市梦辉新能源有限公司400KWp分布式光伏发电项目(摩托斯车业)

编号: CZZH-LXMTS-PZJL-001

日期及天气: 2021年10月25日	施工单位: 浙江锦成电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区(电缆敷设)	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员6人, 管理人员1人。电缆敷设人力牵引的方式进行敷设, 过程中确保电缆不会被屋面摩擦受到表皮破损等。 监理情况: 1、检查电缆铭牌与设计相符, 电缆外观完整, 出厂文件齐全, 电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损, 施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合设计要求。 2、人力牵引对电缆无损伤。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 毕国俊	2021年10月25日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备