

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：PZJL-XL-

旁站关键部位、关键工序	外线 N1-N5 铁塔电缆线架空敷设	承包单位	湘能楚天电力科技有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 12 日 8 时 45 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 12 日 11 时 45 分
天气情况	晴	气温	14 - 22℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程共架设 3 根钢芯铝绞线，由贵阳恒信线缆有限公司提供，设计型号为 JL/G1A，架设两根地线，两根地线均采用 OPGW-24B1-55[33.7；34.2]型光缆，光缆由湖南光联光电科技有限公司提供。现场施工人员充足、材料已进场、相关辅助设备已准备。施工单位已按照图纸设计进行架空敷设，技术员、安全员已在现场并对施工人员进行安全技术交底。

监理人员已经对进场电缆、光缆材料进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场对外线电缆线架空敷设进行旁站，已要求施工单位按照图纸连接并固定好线缆，安装后要求进行复核线缆紧固情况。已要求高空作业人员有登高证、操作证等，要求做好相关安全防护，系好安全带及安全绳，经检查符合规范要求。

发现的问题及处理情况：

发现个别焊接处焊缝不饱满，已令整改，经复查符合规范要求。

旁站监理人员（签字）：

戚平

日

期：

2021.12.12