

旁站监理记录表

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: TJHS-ZHJL-PZ-00/

日期: 2021年12月20日 天气: 多云	施工单位: 浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆终端制作	
旁站开始时间: 2021年12月20日14时30分	旁站结束时间: 2021年12月20日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收, 基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人, 是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是☒否□符合设计, 绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况: 未设置灭火器, 现已要求整改	
旁站监理人员(签字): 南玉荣 2021年12月20日	



扫描全能王 创建