

旁站监理记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：TJHS-ZHJL-PZ-002

日期：2021年12月22日 天气：阴	施工单位：浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆终端制作	
旁站开始时间：2021年12月22日 8时10分	旁站结束时间：2021年12月22日 11时0分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是□否□正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：南玉荣 2021年12月22日	



扫描全能王 创建