

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-053

日期及天气：2023/08/18 晴 20-32℃	施工单位：山东力诺电力设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区（1#-3#道路补桩、预制管桩打桩）	
旁站监理开始时间：07:00	旁站监理结束时间：18:00
旁旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位现场管理人员1人，施工人员4人，打桩机1台。 2、桩为建华建材（河南）有限公司生产的预制管桩，长度6米，型号规格为300*60*6。 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高、垂直度和桩距，符合图纸设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 周同有 2023 年 08 月 18 日	

注：本表一式一份，由监理项目部留存。



扫描全能王 创建



施工记录

天气：多云 27°C 东南风≤3级 湿度89%
地址：许昌市禹州市在三官庙附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
施工内容：01#光伏方阵补桩试打桩安全旁站
时间：2023-08-18 09:25:57

工程
相机



扫描全能王 创建