

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 南通科威信数控机床400KW光伏发电项目

编号: CZZH-NTKWX-PZJL-001

日期及天气: 2021年12月13日	施工单位: 江苏正业电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区 (防雷接地扁铁连接)	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员5人, 管理人员1人。 现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 且现场作业已配置灭火器, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 检查接地扁铁连接搭接长度>2倍宽度, 且固定牢靠。符合要求, 与其他接地装置连接不少于2个点, 符合设计及规范要求。	
 防雷接地扁铁螺栓连接 时 间: 2021.12.13 09:43 天 气: 多云 5°C 地 点: 南通市·南通科威信数控机床有限公司 施工单位: 江苏正业 监理单位: 常州正衡 今日水印 相机 真实时间	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 孙国顺	2021年 12月13 日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备