

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 南通盛世复合材料科技有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-PZJL-002

日期及天气: 2022年01月19日	施工单位: 江苏正业电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区 (电缆终端制作安装)	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员5人, 管理人员1人。 现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 检查线鼻子制作及芯线压模等工艺按照施工方案工艺标准进行, 符合要求	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):	2022年01月19日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备