

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 南通盛世复合材料科技有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-PZJL-003

日期及天气: 2022年01月20日	施工单位: 江苏正业电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区 (防雷接地扁铁连接)	
旁站监理开始时间: 08: 20	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员5人, 管理人员1人。 现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。 监理情况: 检查接地扁铁连接搭接长度>2倍宽度, 且固定牢靠。符合要求, 与其他接地装置连接不少于2个点, 符合设计及规范要求。	
 防雷接地扁铁螺栓连接 时 间: 2022.01.20 08:46 天 气: 晴 2°C 地 点: 南通市 群发三组 施工单位: 江苏正业 监理单位: 常州正衡	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 朱自修	2022年 01 月 20 日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备