

旁站监理记录表

工程名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-PZ—004

日期及天气：2022、05、15 晴 16~23℃	施工单位：江苏智汇谷能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜 1KV 底压电缆头制作	
旁站监理开始时间：9 点 20 分	旁站监理结束时间：11 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 开关柜 1KV 电缆头制作，现场施工人员 2 人，具有底压电工操作证书。采用 YOK-240 液压钳进行压接，满足施工需要，出厂合格证及检测报告齐全，电缆铠装层已按要求接地，相序标识分明，铜鼻子压接牢固，电缆终端连接螺栓安装牢固，施工现场没有粉尘，环境干燥，满足底压电缆头制作需要。整个施工程序符合设计及规范要求。	
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）：	2022年5月15日