

旁站监理记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：YXDZ-PZJL-008

日期及气候：2022.05.08 多云	工程地点：亚旭电子科技（江苏）有限公司有限公司
旁站监理的部位或工序：3*70 电缆终端制作	
旁站监理开始时间：下午 13:10	旁站监理结束时间：17:25
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用证书齐全、质量合格的凤凰牌专用冷缩型电缆附件，对 ZC-YJV 0.6/1KV 3*70 交流电缆制作终端接头，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺符合要求。 附现场照片： 	
发现的问题及处理情况： 施工结束，要求施工人员及时关闭箱门，并清理垃圾。	
旁站监理人员（签字）： 2022 年 月 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。