

旁站监理记录表

工程名称：南通中擎实业自发自用项目

编号：SHBY-ZHJL-PZJL-001

日期及气候：2022.02.23	施工地点：中擎厂区屋面
旁站监理的部位或工序：屋逆变箱铜鼻子制作安装	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：16:30
1、施工情况：施工人员准备充分，主要内容和要求已向施工人员进行了技术交底。	
2、监理情况：施工管理人员 2 人、安装人员 4 人，制作工具、材料已到位，电缆型号、规格符合设计要求，绝缘层外观良好，电缆终端及配件无损伤，铜鼻子压实牢固，施工制作工艺符合规程及产品技术要求，相色标志正确。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
总承包单位： 专业工程师：杨广端 日期：2022.2.23	 项目监理机构： 旁站监理人员： 日期：2022.2.23

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存两份。