

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目
编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-003

日期及天气：2022.06.06 晴	施工单位：宁波泰能电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：储能柜基础浇筑	
旁站监理开始时间：08：30	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员到岗情况:施工人员均持证上岗、安全防护设施及佩戴到位、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查模具安装情况,满足要求,模具严密无缝，符合设计要求。 3、检查混凝土材料、振捣工具以准备到位。 4、开始浇筑储能柜基础。基础满足设计和施工要求。 5、检查预埋件截面尺寸变化和模具加固情况:无变形、爆模。	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈渝	2022 年 06 月 06 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。