

旁站监理记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期)396.9KWP分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-PZJL-001

日期及天气: 2022年06月17日	施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区(防雷接地扁铁焊接)	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位,施工料具及机具均已准备齐全,施工人员2人,管理人员1人,电焊机1台。 现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范,且现场作业已配置灭火器,符合安全文明施工的要求。 监理情况: 检查接地扁铁焊接搭接长度>2倍宽度,且三面焊接。焊渣清理刷防腐漆,符合要求,与其他接地装置连接不少于2个点,符合设计及规范要求。  二期1号楼防雷接地扁铁焊接 时间: 2022.06.17 10:47 天气: 阴 27°C 地点: 宁波市·浙江余姚人才创业园 施工单位: 阳明电力 监理单位: 常州正衡	
发现的问题及处理情况: 现场未配置灭火器,已交管理人员动火作业时,必须配置灭火器	
旁站监理人员(签字): 彭振军	2022年06月17日

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备