

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(一期) 615.6KWP分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-PZJL-004

日期及天气: 2022年06月18日	施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区(电缆敷设)	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工机具及机具均已准备齐全, 施工人员6人, 管理人员1人。电缆敷设人力牵引的方式进行敷设, 过程中确保电缆不会被地面摩擦受到表皮破损等。 监理情况: 1、检查电缆铭牌与设计相符, 电缆外观完整, 出厂文件齐全, 电缆经过电缆井管口处确保有保护措施不会被破损, 施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合设计要求。 2、人力牵引对电缆无损伤。	
 旁站交流电缆敷设 时间: 2022.06.18 10:40 天气: 多云 30°C 地点: 宁波市·浙江新昌源光伏电力有限公司 施工单位: 阳明电力 监理单位: 湖州正衡	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 朱明伟	2022年06月18日

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备