

旁站监理记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期) 396.9KWP分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-PZJL-004

日期及天气: 2022年06月24日	施工单位: 浙江阳明电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 施工区(电缆敷设)	
旁站监理开始时间: 08:30	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位,施工料具及机具均已准备齐全,施工人员4人,管理人员1人。电缆敷设人力牵引的方式进行敷设,过程中确保电缆不会被屋面摩擦受到表皮破损等。 监理情况: 1、检查电缆铭牌与设计相符,电缆外观完整,出厂文件齐全,电缆经过电缆井管口处确保有保护措施不会被破损,施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行,符合设计要求。 2、人力牵引对电缆无损伤。	
 二站2号楼直流电缆敷设 时间: 2022.06.24 08:54 天气: 多云 28°C 地点: 宁波市, 浙江余姚人才创业园 施工单位: 阳明电力 监理单位: 景恒正 今日水印相机	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 彭振军	2022年06月24日

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备