

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

|                                                                                                                                                          |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 日期及天气: 2023年7月7日 天气: 晴                                                                                                                                   |  | 施工地点: 光伏阵列N145  |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏阵列N15基础回填                                                                                                                                  |  |                 |
| 旁站监理开始时间: 13:00                                                                                                                                          |  | 旁站监理结束时间: 16:20 |
| 施工情况:<br>1. 施工人员4人, 管理人员, 安全员到场。<br>2. 机械, 设备, 工具, 基础清理已满足回填要求。<br>3. 基础混凝土浇筑强度已满足设计要求。                                                                  |  |                 |
| 监理情况:<br>1. 回填前检查基础内无积水, 淤泥, 杂物, 人员及设备到位。<br>2. 基础部分验收合格, 同意回填, 由施工方进行回填。<br>3. 回填时要对称填土, 分层压实, 剔除物经过大石块, 控制每层土厚度在200-300mm之间。<br>4. 检查标高, 分层压实, 达到设计要求。 |  |                 |
| 发现问题:<br>回填过程中发现回填土中有粒径过大石块。                                                                                                                             |  |                 |
| 处理意见:<br>剔除粒径过大石块。                                                                                                                                       |  |                 |
| 备注 (包括处理结果) 已按要求剔除。                                                                                                                                      |  |                 |
| 旁站监理人员: 张永峰 日期: 2023年7月7日                                                                                                                                |  |                 |

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

