

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月7日 天气: 晴	施工地点: 送上线路N13塔基础浇筑
旁站监理的部位或工序: 220kV送上线路N13塔基础浇筑	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 1. 施工人数5人, 管理人员1人, 浇筑前定有技术方案。 2. 采用商品混凝土浇筑, 强度为C25, 振捣采用棒振。 3. 共计使用商品混凝土 60m³	
监理情况: 1. 施工班组人员材料, 设备准备齐全, 持证人员持证上岗。 2. 商品混凝土质量, 配比符合设计要求, 经检查坍落度符合设计要求。 3. 检查钢筋, 模板, 预埋螺栓均符合要求。 4. 检查混凝土浇筑, 平整度, 收浆压浆符合规范要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张东峰 日期: 2023年7月7日	

