

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月9日 天气: 多云		施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站事故油池、高压电缆板(电缆沟)浇筑		
旁站监理开始时间: 15:15		旁站监理结束时间: 18:30
施工情况: 1. 施工人员5人 指挥人员1人 技术人员1人。 2. 采用商品混凝土浇筑 强度等级 C20P8。 3. 使用泵送浇筑方式 插入式振捣棒1台。		
监理情况: 全过程旁站监理。 1. 检查配合比通知单及送检单。 2. 检查现场人员、工具配备。 3. 检查振捣方法 符合设计要求 浇筑良好。 4. 现场见证取样并做 试块2组。抽查混凝土浇筑均符合设计要求。		
发现问题: 浇筑时发现有钢筋变形。		
处理意见: 浇筑时底部加垫块 上部加限位板		
备注 (包括处理结果)		
旁站监理人员: 唐和德 日期: 2023年7月9日		

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

