

旁站监理记录表

工程名： 博格华纳 汽车 零部件【天津】有限公司1358·1KWP 光伏电站项目
编号PZJL-004

日期及气候：2022年08月28日 多云		工程地点：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司	
旁站监理的部位及工序：车棚基础浇筑【西侧】旁站			
旁站监理开始时间：8:10		旁站监理结束时间：11:00	
• 施工情况 1. 安全员到位，管理人员到位，施工人数【√】人， 2. 振动棒运行良好，振动棒振捣密实， 3. 商砼数量【21】方，C30 4. 塌落度数值【110】，实测值【√】 5. 试块制作【√】组			
现场问题及处理意见： 无			
备注： 西侧基础承台浇筑		监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：李... 2022年8月28日	

